



FAZ SOLICITACAO

Processo: 4208242
NOME : ACECO TI LTDA

Data : 28/08/2012

Assunto : FAZ SOLICITACAO
Orgao : DIRETORIA JUDICIARIA
Local : DIVISAO DE ATENDIMENTO - PROTOCOLO

ADICIONAL : GOIANIA

Historico : REPRESENTANTE DA EMPRESA CITADA SOLICITA ESCLARECI
MENTOS REFERENTE A TOMADA DE PRECDS N.068/2012.

GOIANIA, 28 DE agosto DE 2012

ASSINATURA

CI Numr: _____



Aceco TI
Organização, Segurança e Continuidade

Ao

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

A/C: Comissão de Licitação

Referencia: Tomada de Preços nº 068 / 2.012

Assunto: Questionamento 01

Prezados Senhores:

Vimos através desta, solicitar esclarecimentos para o edital em epigrafe referente aos questionamentos abaixo.

- 1) Considerando que a NBR11515:2007 cita no seu item 4.1 "Ameaças a serem consideradas "caput" Os riscos devem ser identificados ... no mínimo, as seguintes ameaças:" letra f) " falta de energia, curtos circuitos, variações de tensão, e outros eventos que podem resultar em danos elétricos".

A NBR11515:2007 cita no seu item 3.3 "cofre / sala cofre – espaço delimitado que mantém um ambiente interno dentro de certas condições, mesmo quando sujeito a situações adversas, tais como incêndio, atentado, avarias mecânicas etc."

A NBR11515:2007 cita no seu item 4.2 caput "... Segue uma relação de fatores a considerar" letra c) "infra estrutura/elétrica: - energia (disponibilidade e qualidade)", letra f) "medidas, sistemas de controle de acesso e baterias de segurança;"

A NBR11515:2007 cita no seu item Nota do Anexo A "... No caso de sala cofre, esta deve ensaiada conforme a ABNT NBR 15247 ... e conforme a ABNT NBR IEC 60529".

Sendo o Objeto da Tomada de Preços 068/2.012 do Tribunal de Justiça de Goiás, um sistema de alimentação elétrica de alta disponibilidade, conforme ABNT NBR 11515:2007 orientado a sala cofre, conforme a ABNT NBR 15247:2007, e a ABNT NBR 60529:2005 , a qual ainda encontra-se em garantia, INDAGAMOS:

O julgamento do referido certame ocorrerá somente com a NBR 5410? Ou serão consideradas as ABNT NBR 15247:2007, e a ABNT NBR 60529:2005, como nível de experiência e conseqüente garantia de melhores práticas?

No julgamento da habilitação técnica, item 13.3 do edital, será requisito do ACT que o licitante apresente experiência na implantação de sistema de alta disponibilidade de energia, em ambientes providos de sala cofre, certificadas pelas ABNT NBR 15247:2007, e a ABNT NBR 60529:2005?

DOMICILIO FISCAL: Av. Armando Andrade, 529 parte A, Pq. Santos Dumont – 06754 - 210 Taboão da Serra – SP
CNPJ 43.209.436/0001-06

ESCRITÓRIO: Av. Nações Unidas, 11633 – 12º and. – Brooklin – 04578 - 000 São Paulo - SP
Fone: (11) 2164-7100 – Fax: 11 2164-7171 – e-mail: acecoti@acecoti.com.br



Nº 068/2012 - 726/58 - TEMA



- 2) Ainda em relação ao item 13.3 do Edital de acordo com a Resolução do Conselho Federal de Engenharia N° 218, de 29 de junho de 1973 compete apenas ao Engenheiro Mecânico o desempenho de atividades referentes ao Sistema de Refrigeração, item 16 do Anexo III, como: Supervisão, coordenação e orientação técnica, projeto, execução de instalação, montagem e reparo, execução de obra e serviço técnico. Portanto entendemos que seja necessária também a exigência de declaração do Engenheiro Mecânico pertencente ao quadro de responsáveis técnico da empresa licitante junto ao CREA. Está correto o nosso entendimento?
- 3) Os valores unitários da Planilha orçamentária do Anexo III são os mesmos da Tomada de Preço nº112/2.011 de 13 de dezembro de 2011, data base: Agosto 2011, portanto os preços estão defasados. Perguntamos: Os preços unitários serão reajustados? Consequentemente haverá alteração no valor Total da obra?
- 4) No anexo III Item 15.1 da Planilha Orçamentária é solicitado o fornecimento de 2 (duas) UPS de 64kVA Modular, mas no Memorial Descritivo – Instalações Elétricas – Sala UPS – Especifica o fornecimento de UPS singela de 60kVA. Qual UPS deverá ser considerado?
- 5) No Memorial Descritivo – Segurança – Sala UPS – Informa que uns dos documentos utilizados para a execução do projeto foi a Planta Baixa – Detecção Precoce – Stratos, mas no restante da especificação e na planilha orçamentária não fornece nenhum detalhe sobre a detecção precoce – Stratos.
- Considerando um sistema de alimentação elétrica de alta disponibilidade, conforme ABNT NBR 11515:2007 orientado a sala cofre onde a Norma 11515 item 4.2 alínea g – Fatores de Segurança – solicita o fornecimento de detecção precoce de Incêndio, entendemos que deverá ser fornecido o sistema de detecção precoce de Incêndio. Está correto o nosso entendimento? Caso positivo solicitamos a especificação do mesmo.
- 6) Pedimos a especificação do sensor de partículas do item 13.1 da planilha orçamentária do Anexo III.
- 7) No Memorial Descritivo – Cabeamento Estruturado – Sala UPS – item 9 solicita catálogos dos equipamentos que serão fornecidos para a execução do projeto. Entendemos que devemos apresentar os catálogos apenas para os equipamentos de cabeamento lógico, Está correto o nosso entendimento?

Atenciosamente

ACECO TI LTDA



Zimbra

rjayme@tjgo.jus.br

Resposta aos questionamentos edital nº 068/2012 TJGO

De : Rogerio Jayme <rjayme@tjgo.jus.br>
Assunto : Resposta aos questionamentos edital nº
068/2012 TJGO
Para : neri junior
<neri.junior@gabaritosolucoes.com.br>

Seg, 10 de Set de 2012 12:17

📎 1 anexo

Sr. Neri,

Encaminho anexo contendo as respostas aos questionamentos relativos ao edital nº 068/2012.

Favor acusar o recebimento deste e mail.

Atenciosamente,

Rogério Jayme
Presidente da CPL

 **resposta questionamento ACECO TI.doc**
13 KB

Respostas aos questionamentos encaminhados pela empresa ACECO TI

- 1- Serão exigidas para o julgamento do certame, única e exclusivamente, as normas e exigências de habilitação técnica constantes do edital 068/2012.
- 2 – Não está correto o entendimento da empresa. Não será exigido da licitante a indicação de Engenheiro Mecânico como um dos responsáveis técnicos. Será exigido apenas o que consta no edital 068/2012.
- 3- A empresa licitante é responsável pela proposta apresentada. A planilha constante do edital é meramente orientativa. Portanto, a proposta deverá ser apresentada em conformidade com as condições atuais do mercado. Não há se falar em realinhamento de preços.
- 4- Tanto a planilha no Anexo 3, item 15.1, como no memorial descritivo referente às instalações elétricas - sala de UPS, no seu item 10.2, considera-se a UPS modular de 64 KVA.
- 5- Não, não está correto o entendimento, o sistema de segurança e controle ambiental, está especificado no memorial descritivo - Segurança - Sala UPS - item 11.1. Não sendo mais utilizado nenhuma referência ao produto STRATOS.
- 6- As especificações solicitadas estão citadas no Edital no memorial descritivo - Segurança - Sala UPS - item 11.1.6
- 7 - Deverá ser fornecido Catálogo dos seguintes itens do cabeamento lógico e fibra: Cabo, Patch Painel, Patch Cord, Conectores, Cabo Óptico, DIO, Guia de Cabos e Cordões Óticos.

Goiânia, 06 de setembro de 2012.


Rogério Jayme
Presidente da CPL